



VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2003 M. GRUODŽIO 8 D. NUTARIMO NR. O3-105 „DĖL MAKSIMALIŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO NORMŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ BUTAMS IR KITOMS PATALPOMS ŠILDYTI“ PAKEITIMO

2016 m. gruodžio 9 d. Nr. O3-431

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 33 straipsniu ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos paskirstymo skyriaus 2016 m. lapkričio 30 d. pažymą Nr. O5-333 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. O3-105 „Dėl Maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

1. Pakeisti Maksimalių metinių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti, patvirtintų Komisijos 2003 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. O3-105 „Dėl Maksimalių šilumos suvartojimo normų daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti“, lentelėje pateiktą 6 aukštų ir aukštesnių daugiabučių namų grupės maksimalią metinę šilumos suvartojimo normą ir lentelę išdėstyti taip:

1 lentelė. Maksimalios metinės šilumos suvartojimo normos šildymui

Eilės Nr.	Namų tipai	Maksimalios metinės šilumos suvartojimo normos šildymui $q_{\text{šmet0max}}$, kWh/m ² per metus*
1.	1 aukšto vienbučiai ir daugiabučiai	239,6
2.	2 aukštų daugiabučiai	213,0
3.	3 aukštų daugiabučiai	197,7
4.	4 aukštų daugiabučiai	169,0
5.	5 aukštų daugiabučiai	140,4
6.	6 aukštų ir aukštesni daugiabučiai	139,5

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

Komisijos pirmininkė

Inga Žilienė